

**COMUNE DI BOLOGNA**  
**U.I. GARE**

**OGGETTO:** Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inerente il seguente appalto: "Intervento di ripristino di parte delle coperture e di consolidamento e restauro di taluni dei paramenti murari e degli elementi di rivestimento e decorativi litici di Palazzo d'Accursio", **Importo appalto: euro 1.055.350,26**  
CIG **6885265C69**

**Chiarimento n. 5**

Su richiesta di un operatore economico interessato a partecipare alla gara in oggetto, si fornisce il seguente chiarimento ai quesiti posti, che di seguito riassuntivamente si riportano:

**Quesiti:**

**01)** In relazione al 1° elemento di valutazione dell'offerta tecnica : " *Soluzioni tecniche migliorative di dettaglio inerenti il comfort termogrometrico(...)*" si chiedono indicazioni in merito agli infissi da F23 a F26 e che, nel disciplinare tecnico (pag 14 "descrizione a supporto della miglioria 1(...)") non sono menzionati (nè sono presenti grafici/foto)

**02)** In relazione al 2° elemento di valutazione dell'offerta tecnica: " *Soluzioni tecniche migliorative per lo spostamento ed esposizione temporanea (...)*" si chiedono chiarimenti in merito a quanto segue:

**a)** a pag. 6 del disciplinare tecnico, paragrafo "requisiti minimi" punto 1, viene indicata tra le sale poste sotto l'area di intervento di consolidamento strutturale anche la sala 18 che invece in planimetria non è evidenziata come sala posta sotto l'area di intervento di consolidamento; è possibile specificare meglio il ruolo della sala 18?è possibile utilizzarla come sala espositiva temporanea?

**b)** a pag. 6 del disciplinare tecnico, paragrafo "requisiti minimi" punto 3 viene indicato, tra l'altro quanto segue: "*(...)realizzazione di adeguate protezioni e/o percorsi protetti (...) garantendo l'apertura del museo e in particolare delle sale non oggetto di intervento al piano di copertura (tipo la sala Boschereccia- e le sale Palagi-...)*"; si chiedono quindi specificazioni in merito alla individuazione della "Sala Beschereccia" e delle sale "Palagi" : in particolare, per queste ultime, si chiede se sono le sale 19 e 20 (oggetto di intervento al piano di copertura) ovvero altre sale.

**c)** si conferma che le sale 17 e 21 sono vuote e prive di collezioni?

**d)** si chiede infine di specificare le voci di computo metrico (allegato ai documenti di gara) inerenti il suddetto 2° elemento di valutazione dell'offerta tecnica

**Risposte:**

- Relativamente a quanto richiesto al suddetto punto 01) si precisa che gli infissi F23, F24, F25 e F26 hanno le stesse dimensioni e caratteristiche degli infissi da F02 a F16 e da F18 e F22, verificabile dal sopralluogo, obbligatorio, dal elaborato "descrizione a supporto della miglioria 1(...)", ovvero a pagina 15 e 16 del disciplinare tecnico.

- Relativamente a quanto richiesto al suddetto punto 02) si precisa quanto segue:

- per quanto richiesto al punto a) : la Sala n. 18 è in minima parte interessata (fascia di circa 1 metro), al confine con la Sala n.19, ovviamente non direttamente. Non è possibile utilizzarla come sala espositiva temporanea, visto che è già una sala espositiva permanente, meglio indicate nell'allegato al disciplinare, "Descrizione a supporto della miglioria "2" spostamento ed esposizione temporanea o protezione delle opere..", nelle pagine con indicato Sala 18.

- per quanto richiesto al punto b): le sale non oggetto di intervento al coperto sono la Sala Boschereccia e il resto delle sale Rusconi. Queste sale sono raggiungibili solo attraversando la Sala 4 e 11, aperte al pubblico. Si conferma che le sale 19 e 20 sono le Sale Palagi, oggetto di intervento del piano copertura.

- per quanto richiesto al punto c) : le sale 21 sono vuote, ovvero al momento chiuse al pubblico (ma visitabili in sede di sopralluogo), mentre nella sala 17 (aperta al pubblico), detta Sala Urbana o Sala degli Stemmi, fino a Marzo 2017 è presente una esposizione temporanea, ma la stessa sala è completamente affrescata, dipinta sia ai 4 muri che soffitto. Verificabile anche da ricerca su google.

- per quanto richiesto al punto d): come indicato nel Disciplinare tecnico a pag. 7 la voce è la seguente: 12.OED.002.031.

Bologna, 02 febbraio 2017

F.to Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Vincenzo Daprile